

令和7年度

施設の維持管理の状況に関する公表事項

イ	埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量					
	「別表1」のとおり					
ロ	擁壁等の点検事項	点検日年月日	令和 年 月 日()	結 果	3月点検予定	
ハ	遮水工の点検事項	点検日年月日	令和 年 月 日()	結 果	3月点検予定	
二	水質に関する事項					
	(1)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所			姫路市夢前町宮置803番地		
	(2)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日			「別表2」のとおり		
	(3)当該水質検査の分析結果の報告年月日					
	(4)当該水質検査の結果			「別表3」のとおり		
ホ	水質悪化時における生活環境保全上必要な措置に関する事項					
	点検日年月日	令和 年 月 日()		結 果		
ヘ	調整池の点検に関する事項	点検日年月日	令和 年 月 日()	結 果	3月点検予定	
ト	浸出水処理設備の点検に関する事項	4月	点検日年月日	令和8年4月30日(木)	結 果	異常なし
		5月	点検日年月日	令和8年5月29日(金)	結 果	異常なし
		6月	点検日年月日	令和8年6月30日(火)	結 果	異常なし
		7月	点検日年月日	令和8年7月31日(金)	結 果	異常なし
		8月	点検日年月日		結 果	
		9月	点検日年月日		結 果	
		10月	点検日年月日		結 果	
		11月	点検日年月日		結 果	
		12月	点検日年月日		結 果	
		1月	点検日年月日		結 果	
		2月	点検日年月日		結 果	
		3月	点検日年月日		結 果	
チ	防凍措置の点検に関する事項	対象設備なし				
リ	残余容量の測定を行った年月日及びその結果					
	点検日年月日	令和 年 月 日()		結 果	3月測定予定	

別表1
イ. 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

単位:t

	直 般 埋 立 ご み	破 碎 不 燃 物
4 月	65.08	50.98
5 月	102.17	58.82
6 月	136.32	47.46
7 月	71.78	48.49
8 月		
9 月		
10 月		
11 月		
12 月		
1 月		
2 月		
3 月		
計	375.35	205.75

別表2

二. 水質に関する事項(月1回)

水質結果

【放流水】

	採取日	分析日	放流水						
			塩化物イオン濃度	水素イオン濃度	生物化学的酸素要求量	化学的酸素要求量	浮遊物質	窒素含有量	リン含有量
			mg/l	(pH)	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
4 月	R8.4.21	R8.5.1	1800	7.9	<0.5	2.5	<1	41	0.07
5 月	R8.5.19	R8.5.28	1900	7.9	<0.5	2.7	<1	47	0.07
6 月	R8.6.9	R8.6.19	1900	8.0	<0.5	3.7	<1	41	<0.05
7 月	R8.7.10	R8.7.28	2700	7.7	<0.5	4.0	<1	57	<0.05
8 月									
9 月									
10 月									
11 月									
12 月									
1 月									
2 月									
3 月									

【地下水】

	採取日	分析日	地下水	
			塩化物イオン濃度	電気伝導率
			mg/l	mS/cm
4 月	R8.4.13	R8.4.21	43	0.34
	R8.4.28	R8.5.8	23	0.24
5 月	—	—	渇水の為、採取不可	渇水の為、採取不可
6 月	R8.6.4	R8.6.19	70	0.50
	R8.6.9	R8.6.19	26	0.30
	R8.6.29	R8.7.10	250	1.2
7 月	R8.7.3	R8.7.28	150	0.82
	R8.7.8	R8.7.28	230	1.2
8 月				
9 月				
10 月				
11 月				
12 月				
1 月				
2 月				
3 月				

別表3

二. 水質に関する事項(年1回)

地下水				放流水			
採取年月日		分析日		採取年月日	令和8年7月10日	分析日	7月28日
項目		単位	結果値	項目		単位	結果値
1	透視度	度		1	透視度	度	>30
2	色度	度		2	色度	度	1
3	濁度	度		3	濁度	度	<1
4	カドミウム	mg/ℓ		4	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	<0.003
5	全シアン	mg/ℓ		5	全シアン	mg/ℓ	<0.01
6	鉛	mg/ℓ		6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	<0.01
7	六価クロム	mg/ℓ		7	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.01
8	砒素	mg/ℓ		8	砒素及びその化合物	mg/ℓ	<0.004
9	総水銀	mg/ℓ		9	水銀及びアルキル水銀その水銀化合物	mg/ℓ	<0.0005
10	アルキル水銀	mg/ℓ		10	アルキル水銀化合物	mg/ℓ	<0.0005
11	PCB	mg/ℓ		11	PCB	mg/ℓ	<0.0003
12	トリクロロエチレン	mg/ℓ		12	トリクロロエチレン	mg/ℓ	<0.01
13	テトラクロロエチレン	mg/ℓ		13	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	<0.01
14	ジクロロメタン	mg/ℓ		14	ジクロロメタン	mg/ℓ	<0.02
15	四塩化炭素	mg/ℓ		15	四塩化炭素	mg/ℓ	<0.002
16	1, 2-ジクロロエタン	mg/ℓ		16	1, 2-ジクロロエタン	mg/ℓ	<0.004
17	1, 1-ジクロロエチレン	mg/ℓ		17	1, 1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.1
18	シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/ℓ		18	シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.04
19	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/ℓ		19	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.3
20	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/ℓ		20	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.006
21	1, 3-ジクロロプロペン	mg/ℓ		21	1, 3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	<0.002
22	チウラム	mg/ℓ		22	1, 4-ジオキサン	mg/ℓ	<0.05
23	シマジン	mg/ℓ		23	チウラム	mg/ℓ	<0.006
24	チオベンカルブ	mg/ℓ		24	シマジン	mg/ℓ	<0.003
25	ベンゼン	mg/ℓ		25	チオベンカルブ	mg/ℓ	<0.02
26	セレン	mg/ℓ		26	ベンゼン	mg/ℓ	<0.01
27	ほう素	mg/ℓ		27	セレン及びその化合物	mg/ℓ	<0.01
28	ふっ素	mg/ℓ		28	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	1.9
29	硝酸性及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ		29	ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	0.2
30	水素イオン濃度	-		30	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	57
31	生物化学的酸素要求量	mg/ℓ		31	水素イオン濃度	-	7.7
32	化学的酸素要求量	mg/ℓ		32	生物化学的酸素要求量	mg/ℓ	<0.5
33	浮遊物質	mg/ℓ		33	化学的酸素要求量	mg/ℓ	4.0
34	n-ヘキサン抽出物質(鉱物)	mg/ℓ		34	浮遊物質	mg/ℓ	<1
35	n-ヘキサン抽出物質(植物)	mg/ℓ		35	n-ヘキサン抽出物質(鉱物)	mg/ℓ	<0.5
36	大腸菌数	CFU/cm ³		36	n-ヘキサン抽出物質(植物)	mg/ℓ	<0.5
37	フェノール類含有量	mg/ℓ		37	大腸菌数	CFU/cm ³	<1
38	銅含有量	mg/ℓ		38	フェノール類含有量	mg/ℓ	<0.02
39	亜鉛含有量	mg/ℓ		39	銅含有量	mg/ℓ	<0.01
40	有機リン化合物	mg/ℓ		40	亜鉛含有量	mg/ℓ	<0.01
41	溶解性鉄含有量	mg/ℓ		41	有機リン化合物	mg/ℓ	<0.02
42	溶解性マンガ含有量	mg/ℓ		42	溶解性鉄含有量	mg/ℓ	0.03
43	クロム含有量	mg/ℓ		43	溶解性マンガ含有量	mg/ℓ	<0.01
44	塩化ビニルモノマー	mg/ℓ		44	クロム含有量	mg/ℓ	0.01
45	1, 2-ジクロロエチレン	mg/ℓ		45	窒素含有量	mg/ℓ	57
46	1,4-ジオキサン	mg/ℓ		46	燐含有量 ※1	mg/ℓ	<0.05
				47	沃素消費量 ※1	mg/ℓ	<0.5
				48	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	
摘 要 ※ 地下水集水設備に流入があり次第サンプリング、分析予定				摘 要 ※1 下水排除基準			